

نتایج آزمون کنترل کیفی روغن کابل

تاریخ شروع آزمون: 98/12/21	تاریخ ورود به آزمایشگاه: 98/12/20	تاریخ نمونه برداری: ...
مشتری: شرکت پارس مفصل آسیا	رطوبت آزمایشگاه: 20%	درجه حرارت آزمایشگاه: 24°C

✓ نتایج آزمون ولتاژ شکست روغن کابل در جدول ذیل ذکر شده است:

نتایج آزمون ولتاژ شکست روغن کابل

Sample Code	Test	Test Method	Result	Distance
RO2	Breakdown voltage (kV)	IEC 60156	65	2.5 mm



نتایج آزمون کنترل کیفی روغن کابل

تاریخ شروع آزمون: 98/12/21	تاریخ ورود به آزمایشگاه: 98/12/20	تاریخ نمونه برداری: ...
مشتری: شرکت پارس مفصل آسیا	رطوبت آزمایشگاه: 20%	درجه حرارت آزمایشگاه: 24°C

✓ نتایج آزمون ولتاژ شکست روغن کابل در جدول ذیل ذکر شده است:

نتایج آزمون ولتاژ شکست روغن کابل

Sample Code	Test	Test Method	Result	Distance
PCPO	Breakdown voltage (kV)	IEC 60156	68	2.5 mm

